採水年度　：　令和２年度

採水場所　：　船着浄水場

試 料 名　：　原水

採水日		5/19			8/18			11/17			2/16	
採水時刻		9:40			9:20			9:00			8:30	
前日天候		雨			晴			晴			雨	
当日天候		晴			晴			晴			晴	
気温（℃）		27.0			37.0			21.0			10.0	
水温（℃）		20.9			26.7			14.3			9.0	

No.	測　定　項　目	基準値(mg/L)	検　査　結　果											
1	一般細菌	100個/ml								34				
2	大腸菌	検出されないこと								【陽性】				
3	カドミウム及びその化合物	0.003								0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005								0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	0.01								0.001未満				
6	鉛及びその化合物	0.01								0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01								0.001未満				
8	六価クロム化合物	0.02								0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04								0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01								0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10								0.10未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8								0.05未満				
13	ホウ素及びその化合物	1								0.1未満				
14	四塩化炭素	0.002								0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05								0.005未満				
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04								0.001未満				
17	ジクロロメタン	0.02								0.001未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01								0.001未満				
19	トリクロロエチレン	0.01								0.001未満				
20	ベンゼン	0.01								0.001未満				
21	塩素酸	0.6												
22	クロロ酢酸	0.02												
23	クロロホルム	0.06												
24	ジクロロ酢酸	0.03												
25	ジブロモクロロメタン	0.1												
26	臭素酸	0.01												
27	総トリハロメタン	0.1												
28	トリクロロ酢酸	0.03												
29	ブロモジクロロメタン	0.03												
30	ブロモホルム	0.09												
31	ホルムアルデヒド	0.08												
32	亜鉛及びその化合物	1								0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2								0.04				
34	鉄及びその化合物	0.3								0.06				
35	銅及びその化合物	1								0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200								4.6				
37	マンガン及びその化合物	0.05								0.007				
38	塩化物イオン	200								2.3				
39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300								21.4				
40	蒸発残留物	500								53				
41	陰イオン界面活性剤	0.2								0.02未満				
42	ジェオスミン	0.00001								0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001								0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02								0.005未満				
45	フェノール類	0.005								0.0005未満				
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3								0.3				
47	ｐＨ値	5.8～8.6								7.38				
48	味	異常でないこと								異常なし				
49	臭気	異常でないこと								異常なし				
50	色度	5度								1未満				
51	濁度	2度								0.7				

No.	測　定　項　目		検　査　結　果											
1	大腸菌	単位：MPN/100ml		11			31			7.8			23	
2	嫌気性芽胞菌	単位：CFU/ml		検出されず			検出されず			検出されず			検出されず	

採水年度　：　令和２年度

採水場所　：　子十浦浄水場

試料名　：　原水

	採水日		5/19			8/18			11/17			2/16	
	採水時刻		10:10			9:45			9:30			8:45	
	前日天候		雨			晴			晴			雨	
	当日天候		晴			晴			晴			晴	
	気温（℃）		28.0			36.0			23.0			10.0	
	水温（℃）		19.8			28.1			15.7			9.0	

No.	測　定　項　目	基準値(mg/L)	検　査　結　果											
1	一般細菌	100個/ml								120				
2	大腸菌	検出されないこと								【陽性】				
3	カドミウム及びその化合物	0.003								0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005								0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	0.01								0.001未満				
6	鉛及びその化合物	0.01								0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01								0.001未満				
8	六価クロム化合物	0.02								0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04								0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01								0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10								0.10未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8								0.05未満				
13	ホウ素及びその化合物	1								0.1未満				
14	四塩化炭素	0.002								0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05								0.005未満				
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04								0.001未満				
17	ジクロロメタン	0.02								0.001未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01								0.001未満				
19	トリクロロエチレン	0.01								0.001未満				
20	ベンゼン	0.01								0.001未満				
21	塩素酸	0.6												
22	クロロ酢酸	0.02												
23	クロロホルム	0.06												
24	ジクロロ酢酸	0.03												
25	ジブロモクロロメタン	0.1												
26	臭素酸	0.01												
27	総トリハロメタン	0.1												
28	トリクロロ酢酸	0.03												
29	ブロモジクロロメタン	0.03												
30	ブロモホルム	0.09												
31	ホルムアルデヒド	0.08												
32	亜鉛及びその化合物	1								0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2								0.02未満				
34	鉄及びその化合物	0.3								0.03				
35	銅及びその化合物	1								0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200								4.3				
37	マンガン及びその化合物	0.05								0.005未満				
38	塩化物イオン	200								2.2				
39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300								20.8				
40	蒸発残留物	500								45				
41	陰イオン界面活性剤	0.2								0.02未満				
42	ジェオスミン	0.00001								0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001								0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02								0.005未満				
45	フェノール類	0.005								0.0005未満				
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3								0.3				
47	ｐＨ値	5.8～8.6								7.22				
48	味	異常でないこと								異常なし				
49	臭気	異常でないこと								異常なし				
50	色度	5度								1未満				
51	濁度	2度								0.5				

No.	測　定　項　目		検　査　結　果											
1	大腸菌	単位：MPN/100ml		240			1.8未満			4.5			21	
2	嫌気性芽胞菌	単位：CFU/ml		検出されず			検出されず			検出されず			検出されず	

採水年度　：　令和２年度

採水場所　：　川中浄水場

試料名　：　原水

	採水日		5/19			8/18			11/17			2/16	
	採水時刻		11:00			10:20			10:30			9:30	
	前日天候		雨			晴			晴			雨	
	当日天候		晴			晴			晴			晴	
	気温（℃）		27.0			37.0			25.0			8.0	
	水温（℃）		20.0			29.1			15.6			10.0	

No.	測　定　項　目	基準値(mg/L)	検　査　結　果											
1	一般細菌	100個/ml								1				
2	大腸菌	検出されないこと								【陽性】				
3	カドミウム及びその化合物	0.003								0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005								0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	0.01								0.001未満				
6	鉛及びその化合物	0.01								0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01								0.001未満				
8	六価クロム化合物	0.02								0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04								0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01								0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10								0.10未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8								0.05未満				
13	ホウ素及びその化合物	1								0.1未満				
14	四塩化炭素	0.002								0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05								0.005未満				
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04								0.001未満				
17	ジクロロメタン	0.02								0.001未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01								0.001未満				
19	トリクロロエチレン	0.01								0.001未満				
20	ベンゼン	0.01								0.001未満				
21	塩素酸	0.6												
22	クロロ酢酸	0.02												
23	クロロホルム	0.06												
24	ジクロロ酢酸	0.03												
25	ジブロモクロロメタン	0.1												
26	臭素酸	0.01												
27	総トリハロメタン	0.1												
28	トリクロロ酢酸	0.03												
29	ブロモジクロロメタン	0.03												
30	ブロモホルム	0.09												
31	ホルムアルデヒド	0.08												
32	亜鉛及びその化合物	1								0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2								0.13				
34	鉄及びその化合物	0.3								0.05				
35	銅及びその化合物	1								0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200								5.1				
37	マンガン及びその化合物	0.05								0.006				
38	塩化物イオン	200								2.8				
39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300								23.7				
40	蒸発残留物	500								61				
41	陰イオン界面活性剤	0.2								0.02未満				
42	ジェオスミン	0.00001								0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001								0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02								0.005未満				
45	フェノール類	0.005								0.0005未満				
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3								0.3				
47	ｐＨ値	5.8～8.6								7.43				
48	味	異常でないこと								異常なし				
49	臭気	異常でないこと								異常なし				
50	色度	5度								1未満				
51	濁度	2度								0.5				
No.	測　定　項　目		検　査　結　果											
1	大腸菌	単位：MPN/100ml		3300			17			1.8未満			49	
2	嫌気性芽胞菌	単位：CFU/ml		検出されず			検出されず			検出されず			検出されず	

採水年度 ： 令和２年度

採水場所 ： 船着地区

試料名 ： 浄 水

採水日	4/21	5/19	6/16	7/21	8/18	9/15	10/20	11/17	12/15	1/21	2/16	3/16
採水時刻	10:10	9:00	9:00	9:50	8:50	7:20	8:50	8:40	9:00	9:00	8:00	8:50
前日天候	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雨	晴	曇	曇	雨	晴
当日天候	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇
気温（℃）	21.0	27.0	26.0	32.0	36.0	21.0	16.0	21.0	6.0	6.0	8.0	13.0
水温（℃）	18.7	24.1	26.0	28.2	34.3	28.9	22.3	17.7	12.4	9.6	12.8	14.8

No.	測 定 項 目	基準値(mg/L)	検 査 結 果											
1	一般細菌	100個/ml	18	16	1	1	1	1	1	4	0	6	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003								0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005								0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	0.01								0.001未満				
6	鉛及びその化合物	0.01								0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01								0.001未満				
8	六価クロム化合物	0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10								0.10未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8								0.05未満				
13	ホウ素及びその化合物	1		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002								0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04								0.001未満				
17	ジクロロメタン	0.02								0.001未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01								0.001未満				
19	トリクロロエチレン	0.01								0.001未満				
20	ベンゼン	0.01								0.001未満				
21	塩素酸	0.6		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
22	クロロ酢酸	0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06		0.009			0.012			0.003			0.002	
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.003未満			0.005			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.001未満			0.003			0.001未満			0.001未満	
26	臭素酸	0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1		0.012			0.022			0.004			0.003	
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.003未満			0.004			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.003			0.007			0.001			0.001	
30	ブロモホルム	0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1								0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.04			0.05			0.03			0.03	
34	鉄及びその化合物	0.3								0.03未満				
35	銅及びその化合物	1								0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200								5				
37	マンガン及びその化合物	0.05								0.005未満				
38	塩化物イオン	200	3.3	3.0	3.3	4.7	4.9	5.2	2.9	2.9	2.9	5.8	3.0	3
39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300								20.7				
40	蒸発残留物	500								48				
41	陰イオン界面活性剤	0.2								0.02未満				
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
45	フェノール類	0.005								0.0005未満				
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3	0.3	0.4	0.4	0.7	0.6	0.8	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
47	ｐＨ値	5.8～8.6	7.42	7.43	7.18	7.22	7.51	7.21	7.51	7.54	7.41	7.31	7.38	7.41
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水年度 ： 令和２年度

採水場所 ： 子十浦地区

試料名 ： 浄 水

採水日	4/21	5/19	6/16	7/21	8/18	9/15	10/20	11/17	12/15	1/21	2/16	3/16
採水時刻	9:15	10:40	9:40	9:15	9:55	6:45	9:45	10:00	9:45	9:30	9:00	9:15
前日天候	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雨	晴	曇	曇	雨	晴
当日天候	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	雪	曇	晴	曇
気温（℃）	19.0	27.0	26.0	32.0	36.0	19.0	16.0	23.0	9.0	6.0	8.0	14.0
水温（℃）	16.6	21.8	23.2	23.9	28.9	26.3	22.1	18.5	13.7	8.7	10.9	12.5

No.	測 定 項 目	基準値(mg/L)	検 査 結 果											
1	一般細菌	100個/ml	1	3	1	3	2	4	8	5	0	0	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003								0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005								0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	0.01								0.001未満				
6	鉛及びその化合物	0.01								0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01								0.001未満				
8	六価クロム化合物	0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10								0.10未満				
12	フッ素及びその化合物	0.8								0.05未満				
13	ホウ素及びその化合物	1		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002								0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04								0.001未満				
17	ジクロロメタン	0.02								0.001未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01								0.001未満				
19	トリクロロエチレン	0.01								0.001未満				
20	ベンゼン	0.01								0.001未満				
21	塩素酸	0.6		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
22	クロロ酢酸	0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06		0.006			0.003			0.002			0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	
26	臭素酸	0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1		0.008			0.006			0.003			0.001	
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.002			0.002			0.001			0.001未満	
30	ブロモホルム	0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1								0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.02			0.03			0.02未満			0.02未満	
34	鉄及びその化合物	0.3								0.03未満				
35	銅及びその化合物	1								0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200								4.8				
37	マンガン及びその化合物	0.05								0.005未満				
38	塩化物イオン	200	2.8	2.6	5.2	3.5	2.6	2.9	2.4	2.4	2.5	2.9	2.6	2.6
39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300								20.5				
40	蒸発残留物	500								44				
41	陰イオン界面活性剤	0.2								0.02未満				
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
45	フェノール類	0.005								0.0005未満				
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
47	ｐＨ値	5.8～8.6	7.34	7.34	6.88	7.10	7.34	7.15	7.33	7.39	7.30	7.23	7.29	7.32
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水年度 ： 令和２年度

採水場所 ： 川中地区

試料名 ： 浄 水

採水日	4/21	5/19	6/16	7/21	8/18	9/15	10/20	11/17	12/15	1/21	2/16	3/16
採水時刻	9:45	11:30	10:10	8:40	10:50	6:00	9:15	10:45	10:15	10:00	10:00	9:45
前日天候	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雨	晴	曇	曇	雨	晴
当日天候	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇
気温（℃）	21.0	27.0	26.0	35.5	37.0	18.0	15.0	26.0	7.0	6.0	8.0	15.0
水温（℃）	18.6	23.2	24.4	22.6	32.0	25.6	22.5	19.7	14.8	10.5	13.5	15.5

No.	測 定 項 目	基準値(mg/L)	検 査 結 果											
1	一般細菌	100個/ml	0	11	0	6	5	1	0	1	1	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003								0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005								0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	0.01								0.001未満				
6	鉛及びその化合物	0.01								0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01								0.001未満				
8	六価クロム化合物	0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10								0.1				
12	フッ素及びその化合物	0.8								0.05未満				
13	ホウ素及びその化合物	1		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002								0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04								0.001未満				
17	ジクロロメタン	0.02								0.001未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01								0.001未満				
19	トリクロロエチレン	0.01								0.001未満				
20	ベンゼン	0.01								0.001未満				
21	塩素酸	0.6		0.08			0.08			0.06未満			0.06未満	
22	クロロ酢酸	0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06		0.014			0.011			0.005			0.006	
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.004			0.005			0.003未満			0.004	
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満	
26	臭素酸	0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1		0.017			0.016			0.007			0.008	
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.005			0.003未満			0.003未満			0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.003			0.004			0.002			0.002	
30	ブロモホルム	0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1								0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.04			0.05			0.02未満			0.02未満	
34	鉄及びその化合物	0.3								0.03未満				
35	銅及びその化合物	1								0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200								5.6				
37	マンガン及びその化合物	0.05								0.005未満				
38	塩化物イオン	200	3.5	3.2	3.7	2.7	3.1	3.4	3.1	3.2	2.9	3.2	3.1	3.6
39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300								24.1				
40	蒸発残留物	500								44				
41	陰イオン界面活性剤	0.2								0.02未満				
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
45	フェノール類	0.005								0.0005未満				
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
47	ｐＨ値	5.8～8.6	7.38	7.59	6.97	7.17	7.69	7.27	7.44	7.55	7.41	7.40	7.43	7.44
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満