採水場所　：　水道事務所(～H28.11)　、入野浄水場(H28.12～)　　試料名　：　原水

採水日	4/25	5/18	6/22	7/20	8/17	9/21	10/19	11/16	12/21	1/25	2/15	3/15
採水時刻	9:06	9:00	11:00	10:00	11:15	9:00	9:23	9:10	9:15	9:20	9:12	9:03
前日天候	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	雨	雪	晴	晴
当日天候	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇
気温（℃）	21.0	16.0	25.0	32.0	33.4	24.0	26.0	7.0	11.5	8.0	11.0	8.0
水温（℃）	17.0	15.0	17.0	18.4	19.4	22.5	21.0	21.0	19.9	17.7	16.6	14.2

No.	測　定　項　目	基準値(mg/L)	検　査　結　果											
1	一般細菌	100個/ml								6				
2	大腸菌	検出されないこと								陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003								0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005								0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	0.01								0.001未満				
6	鉛及びその化合物	0.01								0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01								0.001未満				
8	六価クロム化合物	0.05								0.005未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04								0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01								0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10								0.40				
12	フッ素及びその化合物	0.8								0.07				
13	ホウ素及びその化合物	1								0.1未満				
14	四塩化炭素	0.002								0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05								0.005未満				
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04								0.001未満				
17	ジクロロメタン	0.02								0.001未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01								0.001未満				
19	トリクロロエチレン	0.01								0.001未満				
20	ベンゼン	0.01								0.001未満				
21	塩素酸	0.6												
22	クロロ酢酸	0.02												
23	クロロホルム	0.06												
24	ジクロロ酢酸	0.03												
25	ジブロモクロロメタン	0.1												
26	臭素酸	0.01												
27	総トリハロメタン	0.1												
28	トリクロロ酢酸	0.03												
29	ブロモジクロロメタン	0.03												
30	ブロモホルム	0.09												
31	ホルムアルデヒド	0.08												
32	亜鉛及びその化合物	1								0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2								0.02未満				
34	鉄及びその化合物	0.3								0.03未満				
35	銅及びその化合物	1								0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200								5.0				
37	マンガン及びその化合物	0.05								0.005未満				
38	塩化物イオン	200								2.7				
39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300								26.6				
40	蒸発残留物	500								39				
41	陰イオン界面活性剤	0.2								0.02未満				
42	ジェオスミン	0.00001								0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001								0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02								0.005未満				
45	フェノール類	0.005								0.0005未満				
46	有機物（全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3								0.1				
47	ｐＨ値	5.8～8.6								6.38				
48	味	異常でないこと								異常なし				
49	臭気	異常でないこと								異常なし				
50	色度	5度								1未満				
51	濁度	2度								0.1未満				

No.	測　定　項　目		検　査　結　果											
1	大腸菌	単位：MPN/100ml	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満
2	嫌気性芽胞菌	単位：CFU/ml	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず

No.	測　定　項　目	目標値(mg/L)	検　査　結　果											
1	アンチモン及びその化合物	0.02					0.002未満							
2	ウラン及びその化合物	0.002(暫定)					0.0002未満							
3	ニッケル及びその化合物	0.02					0.002未満							
4	1,2-ジクロロエタン	0.004					0.0004未満							
5	トルエン	0.4					0.04未満							
6	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08					0.008未満							
7	亜塩素酸	0.6					0.06未満							
8	二酸化塩素	0.6					0.06未満							
9	ジクロロアセトニトリル	0.01(暫定)					0.001未満							
10	抱水クロラール	0.02(暫定)					0.001未満							
11	残留塩素	1					0.1未満							
12	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10～100					31.0							
13	マンガン及びその化合物	0.01					0.005未満							
14	遊離炭酸	20					10.5							
15	1,1,1-トリクロロエタン	0.3					0.03未満							
16	メチル-ｔ-ブチルエーテル	0.02					0.002未満							
17	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3					2.6							
18	臭気強度(TON)	3TON					1未満							
19	蒸発残留物	30～200					55							
20	濁度	1					0.1未満							
21	pH値	7.5程度					6.47							
22	腐食性（ランゲリア指数）	-1以上					-2.8							
23	従属栄養細菌	2000 CFU/ml					16							
24	1,1-ジクロロエチレン	0.1					0.01未満							
25	アルミニウム及びその化合物	0.1					0.02未満							
－	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L(暫定)					0.015							

No.	農　薬　測　定　項　目	目標値(mg/L)	検　査　結　果											
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05					0.0005未満							
2	2,2-DPA(ﾀﾞﾗﾎﾟﾝ)	0.08					0.0008未満							
3	2,4-D(2,4-PA)	0.03					0.0003未満							
4	EPN	0.004					0.00004未満							
5	MCPA	0.005					0.00005未満							
6	アシュラム	0.9					0.009未満							
7	アセフェート	0.006					0.00006未満							
8	アトラジン	0.01					0.0001未満							
9	アニロホス	0.003					0.00003未満							
10	アミトラズ	0.006					0.00006未満							
11	アラクロール	0.03					0.0003未満							
12	イソキサチオン	0.008					0.00008未満							
13	イソフェンホス	0.001					0.00001未満							
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01					0.0001未満							
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3					0.003未満							
16	イプロベンホス(IBP)	0.09					0.0009未満							
17	イミノクタジン	0.006					0.0006未満							
18	インダノファン	0.009					0.00009未満							
19	エスプロカルブ	0.03					0.0003未満							
20	エディフェンホス（ｴｼﾞﾌｪﾝﾎｽ、EDDP)	0.006					0.00006未満							
21	エトフェンプロックス	0.08					0.0008未満							
22	エトリジアゾール（ｴﾁﾛﾒｿﾞｰﾙ)	0.004					0.00004未満							
23	エンドスルファン(ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ)	0.01					0.0001未満							
24	オキサジクロメホン	0.02					0.0002未満							
25	オキシン銅（有機銅)	0.03					0.0003未満							
26	オリサストロビン	0.1					0.001未満							
27	カズサホス	0.0006					0.000006未満							
28	カフェンストロール	0.008					0.00008未満							
29	カルタップ	0.3					0.003未満							
30	カルバリル(NAC)	0.05					0.0005未満							
31	カルプロパミド	0.04					0.0004未満							
32	カルボフラン	0.005					0.00005未満							
33	キノクラミン(ACN)	0.005					0.00005未満							
34	キャプタン	0.3					0.003未満							
35	クミルロン	0.03					0.0003未満							
36	グリホサート	2					0.02未満							
37	グルホシネート	0.02					0.01未満							
38	クロメプロップ	0.02					0.0002未満							
39	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001					0.00001未満							
40	クロルピリホス	0.003					0.00003未満							
41	クロロタロニル(TPN)	0.05					0.0005未満							
42	シアナジン	0.004					0.00004未満							
43	シアノホス(CYAP)	0.003					0.00003未満							
44	ジウロン(DCMU)	0.02					0.0002未満							
45	ジクロベニル(DBN)	0.03					0.0003未満							
46	ジクロルボス(DDVP)	0.008					0.00008未満							
47	ジクワット	0.005					0.0005未満							
48	ジスルホトン（ｴﾁﾙﾁｵﾒﾄﾝ)	0.004					0.00004未満							
49	ジチアノン	0.03					0.001未満							
50	ジチオカルバメート系農薬	0.005					0.002未満							
51	ジチオピル	0.009					0.00009未満							
52	シハロホップブチル	0.006					0.00006未満							
53	シマジン(CAT)	0.003					0.00003未満							
54	ジメタメトリン	0.02					0.0002未満							
55	ジメトエート	0.05					0.0005未満							
56	シメトリン	0.03					0.0003未満							
57	ジメピペレート	0.003					0.00003未満							
58	ダイアジノン	0.003					0.00003未満							
59	ダイムロン	0.8					0.008未満							
60	ダゾメット	0.006					0.005未満							

No.	農　薬　測　定　項　目	目標値(mg/L)	検　査　結　果											
61	チアジニル	0.1					0.001未満							
62	チウラム	0.02					0.0002未満							
63	チオジカルブ	0.08					0.0008未満							
64	チオファネートメチル	0.3					0.003未満							
65	チオベンカルブ	0.02					0.0002未満							
66	テルブカルブ(MBPMC)	0.02					0.0002未満							
67	トリクロピル	0.006					0.00006未満							
68	トリクロルホン(DEP)	0.005					0.00005未満							
69	トリシクラゾール	0.1					0.001未満							
70	トリフルラリン	0.06					0.0006未満							
71	ナプロパミド	0.03					0.0003未満							
72	パラコート	0.005					0.0005未満							
73	ピペロホス	0.0009					0.000009未満							
74	ピラクロニル	0.01					0.0001未満							
75	ピラゾキシフェン	0.004					0.00004未満							
76	ピラゾリネート（ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ）	0.02					0.0002未満							
77	ピリダフェンチオン	0.002					0.00002未満							
78	ピリブチカルブ	0.02					0.0002未満							
79	ピロキロン	0.04					0.0004未満							
80	フィプロニル	0.0005					0.000005未満							
81	フェニトロチオン(MEP)	0.01					0.0001未満							
82	フェノブカルブ(BPMC)	0.03					0.0003未満							
83	フェリムゾン	0.05					0.0005未満							
84	フェンチオン(MPP)	0.006					0.00006未満							
85	フェントエート(PAP)	0.007					0.00007未満							
86	フェントラザミド	0.01					0.0001未満							
87	フサライド	0.1					0.001未満							
88	ブタクロール	0.03					0.0003未満							
89	ブタミホス	0.02					0.0002未満							
90	ブプロフェジン	0.02					0.0002未満							
91	フルアジナム	0.03					0.0003未満							
92	プレチラクロール	0.05					0.0005未満							
93	プロシミドン	0.09					0.0009未満							
94	プロチオホス	0.004					0.00004未満							
95	プロピコナゾール	0.05					0.0005未満							
96	プロピザミド	0.05					0.0005未満							
97	プロベナゾール	0.05					0.0005未満							
98	プロモブチド	0.1					0.001未満							
99	ベノミル	0.02					0.0002未満							
100	ペンシクロン	0.1					0.001未満							
101	ベンゾビシクロン	0.09					0.0009未満							
102	ベンゾフェナップ	0.004					0.00004未満							
103	ベンタゾン	0.2					0.002未満							
104	ペンディメタリン	0.3					0.003未満							
105	ベンフラカルブ	0.04					0.0004未満							
106	ベンフルラリン（ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ）	0.01					0.0001未満							
107	ベンフレセート	0.07					0.0007未満							
108	ホスチアゼート	0.003					0.00003未満							
109	マラチオン（ﾏﾗｿﾝ）	0.7					0.007未満							
110	メコプロップ(MCPP)	0.05					0.0005未満							
111	メソミル	0.03					0.0003未満							
112	メタム（ｶｰﾊﾞﾑ）	0.01					0.005未満							
113	メタラキシル	0.06					0.0006未満							
114	メチダチオン(DTMP)	0.004					0.00004未満							
115	メチルダイムロン	0.03					0.0003未満							
116	メトミノストロビン	0.04					0.0004未満							
117	メトリブジン	0.03					0.0003未満							
118	メフェナセット	0.02					0.0002未満							
119	メプロニル	0.1					0.001未満							
120	モリネート	0.005					0.00005未満							

採水場所　：　早蘇浄水場　　試料名　：　原水

採水日		5/18			8/17			11/16			2/15	
採水時刻		9:15			9:45			10:00			9:40	
前日天候		晴			晴			晴			晴	
当日天候		晴			晴			晴			晴	
気温（℃）		16.0			33.0			10.0			9.0	
水温（℃）		16.0			20.7			22.0			15.4	

No.	測　定　項　目	基準値(mg/L)	検　査　結　果											
1	一般細菌	100個/ml								4				
2	大腸菌	検出されないこと								陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003								0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005								0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	0.01								0.001未満				
6	鉛及びその化合物	0.01								0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01								0.001未満				
8	六価クロム化合物	0.05								0.005未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04								0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01								0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10								0.26				
12	フッ素及びその化合物	0.8								0.06				
13	ホウ素及びその化合物	1								0.1未満				
14	四塩化炭素	0.002								0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05								0.005未満				
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04								0.001未満				
17	ジクロロメタン	0.02								0.001未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01								0.001未満				
19	トリクロロエチレン	0.01								0.001未満				
20	ベンゼン	0.01								0.001未満				
21	塩素酸	0.6												
22	クロロ酢酸	0.02												
23	クロロホルム	0.06												
24	ジクロロ酢酸	0.03												
25	ジブロモクロロメタン	0.1												
26	臭素酸	0.01												
27	総トリハロメタン	0.1												
28	トリクロロ酢酸	0.03												
29	ブロモジクロロメタン	0.03												
30	ブロモホルム	0.09												
31	ホルムアルデヒド	0.08												
32	亜鉛及びその化合物	1								0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2								0.02未満				
34	鉄及びその化合物	0.3								0.03未満				
35	銅及びその化合物	1								0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200								4.7				
37	マンガン及びその化合物	0.05								0.005未満				
38	塩化物イオン	200								2.6				
39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300								25.9				
40	蒸発残留物	500								50				
41	陰イオン界面活性剤	0.2								0.02未満				
42	ジェオスミン	0.00001								0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001								0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02								0.005未満				
45	フェノール類	0.005								0.0005未満				
46	有機物（全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3								0.1				
47	ｐＨ値	5.8～8.6								5.97				
48	味	異常でないこと								異常なし				
49	臭気	異常でないこと								異常なし				
50	色度	5度								1未満				
51	濁度	2度								0.1未満				

No.	測　定　項　目		検　査　結　果											
1	大腸菌	単位：MPN/100ml		1.8未満			1.8未満			1.8未満			1.8未満	
2	嫌気性芽胞菌	単位：CFU/ml		検出されず			検出されず			検出されず			検出されず	

採水場所　：　山野取水場　　試料名　：　原水

採水日	5/18	8/17	11/16	2/15
採水時刻	9:53	9:25	9:50	9:37
前日天候	晴	晴	晴	晴
当日天候	晴	晴	晴	晴
気温（℃）	24.0	26.0	16.0	8.0
水温（℃）	20.1	24.0	17.8	10.6

No.	測　定　項　目	基準値(mg/L)	検　査　結　果			
1	一般細菌	100個/ml			4	
2	大腸菌	検出されないこと			【陽性】	
3	カドミウム及びその化合物	0.003			0.0003未満	
4	水銀及びその化合物	0.0005			0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	0.01			0.001未満	
6	鉛及びその化合物	0.01			0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01			0.001未満	
8	六価クロム化合物	0.05			0.005未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10			0.46	
12	フッ素及びその化合物	0.8			0.07	
13	ホウ素及びその化合物	1			0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002			0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05			0.005未満	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04			0.001未満	
17	ジクロロメタン	0.02			0.001未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01			0.001未満	
19	トリクロロエチレン	0.01			0.001未満	
20	ベンゼン	0.01			0.001未満	
21	塩素酸	0.6				
22	クロロ酢酸	0.02				
23	クロロホルム	0.06				
24	ジクロロ酢酸	0.03				
25	ジブロモクロロメタン	0.1				
26	臭素酸	0.01				
27	総トリハロメタン	0.1				
28	トリクロロ酢酸	0.03				
29	ブロモジクロロメタン	0.03				
30	ブロモホルム	0.09				
31	ホルムアルデヒド	0.08				
32	亜鉛及びその化合物	1			0.1未満	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2			0.02未満	
34	鉄及びその化合物	0.3			0.03未満	
35	銅及びその化合物	1			0.1未満	
36	ナトリウム及びその化合物	200			10.4	
37	マンガン及びその化合物	0.05			0.005未満	
38	塩化物イオン	200			6.6	
39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300			35.7	
40	蒸発残留物	500			80	
41	陰イオン界面活性剤	0.2			0.02未満	
42	ジェオスミン	0.00001			0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001			0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	0.02			0.005未満	
45	フェノール類	0.005			0.0005未満	
46	有機物（全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3			0.3	
47	ｐＨ値	5.8～8.6			6.79	
48	味	異常でないこと			異常なし	
49	臭気	異常でないこと			異常なし	
50	色度	5度			1未満	
51	濁度	2度			0.1未満	

No.	測　定　項　目		検　査　結　果					
1	大腸菌	単位：MPN/100ml	4.5	2.0	4.0		1.8未満	
2	嫌気性芽胞菌	単位：CFU/ml	検出されず	検出されず	検出されず		検出されず	

採水場所　：　江川取水場　　試料名　：　原水

採水日	4/25	5/18	6/22	7/20	8/17	9/21	10/19	11/16	12/21	1/25		
採水時刻	9:10	9:36	10:05	10:40	9:15	9:15	9:30	11:10	9:40	9:30		
前日天候	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	曇	雪		
当日天候	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴		
気温（℃）	23.5	24.0	24.0	34.0	32.0	24.0	26.0	16.0	16.8	9.0		
水温（℃）	16.9	17.2	16.0	25.0	18.0	19.8	17.0	17.4	10.0	18.0		

No.	測　定　項　目	基準値(mg/L)	検　査　結　果											
1	一般細菌	100個/ml								0				
2	大腸菌	検出されないこと								陰性				
3	カドミウム及びその化合物	0.003								0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005								0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	0.01								0.001未満				
6	鉛及びその化合物	0.01								0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01								0.001未満				
8	六価クロム化合物	0.05								0.005未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04								0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01								0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10								0.67				
12	フッ素及びその化合物	0.8								0.08				
13	ホウ素及びその化合物	1								0.1未満				
14	四塩化炭素	0.002								0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05								0.005未満				
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04								0.001未満				
17	ジクロロメタン	0.02								0.001未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01								0.001未満				
19	トリクロロエチレン	0.01								0.001未満				
20	ベンゼン	0.01								0.001未満				
21	塩素酸	0.6												
22	クロロ酢酸	0.02												
23	クロロホルム	0.06												
24	ジクロロ酢酸	0.03												
25	ジブロモクロロメタン	0.1												
26	臭素酸	0.01												
27	総トリハロメタン	0.1												
28	トリクロロ酢酸	0.03												
29	ブロモジクロロメタン	0.03												
30	ブロモホルム	0.09												
31	ホルムアルデヒド	0.08												
32	亜鉛及びその化合物	1								0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2								0.02未満				
34	鉄及びその化合物	0.3								0.03未満				
35	銅及びその化合物	1								0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200								9.6				
37	マンガン及びその化合物	0.05								0.005未満				
38	塩化物イオン	200								9.6				
39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300								39.0				
40	蒸発残留物	500								89				
41	陰イオン界面活性剤	0.2								0.02未満				
42	ジェオスミン	0.00001								0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001								0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02								0.005未満				
45	フェノール類	0.005								0.0005未満				
46	有機物（全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3								0.1				
47	ｐＨ値	5.8～8.6								6.45				
48	味	異常でないこと								異常なし				
49	臭気	異常でないこと								異常なし				
50	色度	5度								1未満				
51	濁度	2度								0.1未満				

No.	測　定　項　目		検　査　結　果											
1	大腸菌	単位：MPN/100ml	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	2.0	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満		
2	嫌気性芽胞菌	単位：CFU/ml	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず		

採水場所　：　中津川農業会館　　試料名　：　浄水

採水日	4/25	5/18	6/22	7/20	8/17	9/21	10/19	11/16	12/21	1/25	2/15	3/15
採水時刻	10:08	9:50	10:10	10:50	9:10	10:00	10:10	10:20	9:50	10:05	9:20	9:25
前日天候	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	雨	雪	晴	晴
当日天候	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇
気温（℃）	20.0	22.0	27.0	30.5	32.0	24.0	25.0	7.0	11.0	3.0	7.0	8.0
水温（℃）	19.0	20.5	26.0	28.0	30.2	23.5	24.2	16.0	11.5	10.4	6.1	12.6

No.	測　定　項　目	基準値(mg/L)	検　査　結　果											
1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003								0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005								0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	0.01								0.001未満				
6	鉛及びその化合物	0.01								0.001				
7	ヒ素及びその化合物	0.01								0.001未満				
8	六価クロム化合物	0.05								0.005未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10								0.41				
12	フッ素及びその化合物	0.8								0.07				
13	ホウ素及びその化合物	1		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002								0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04								0.001未満				
17	ジクロロメタン	0.02								0.001未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01								0.001未満				
19	トリクロロエチレン	0.01								0.001未満				
20	ベンゼン	0.01								0.001未満				
21	塩素酸	0.6		0.06未満			0.06未満			0.10			0.06未満	
22	クロロ酢酸	0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
26	臭素酸	0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
30	ブロモホルム	0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1								0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.02			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
34	鉄及びその化合物	0.3								0.03未満				
35	銅及びその化合物	1								0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200								5.2				
37	マンガン及びその化合物	0.05								0.005未満				
38	塩化物イオン	200	3.6	3.6	3.3	3.9	3.3	3.1	3.2	3.0	3.3	3.3	3.6	3.5
39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300								26.9				
40	蒸発残留物	500								60				
41	陰イオン界面活性剤	0.2								0.02未満				
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
45	フェノール類	0.005								0.0005未満				
46	有機物（全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3	0.2	0.2	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1
47	ｐＨ値	5.8～8.6	6.63	6.69	6.73	6.06	6.74	6.40	6.47	6.61	6.73	6.79	6.87	6.87
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水場所　：　伊藤川会館　　試料名　：　浄水

採水日	4/25	5/18	6/22	7/20	8/17	9/21	10/19	11/16	12/21	1/25	2/15	3/15
採水時刻	9:43	9:30	10:30	10:30	9:35	9:30	9:45	10:40	9:30	10:40	9:50	9:50
前日天候	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	雨	雪	晴	晴
当日天候	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇
気温（℃）	18.0	22.0	21.0	30.0	32.0	22.0	25.0	8.0	10.5	4.0	9.0	10.0
水温（℃）	20.0	22.5	21.0	31.0	32.6	23.0	24.3	17.0	9.9	6.0	7.1	11.2

No.	測　定　項　目	基準値(mg/L)	検　査　結　果											
1	一般細菌	100個/ml	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003								0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005								0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	0.01								0.001未満				
6	鉛及びその化合物	0.01								0.001				
7	ヒ素及びその化合物	0.01								0.001未満				
8	六価クロム化合物	0.05								0.005未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10								0.26				
12	フッ素及びその化合物	0.8								0.06				
13	ホウ素及びその化合物	1		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002								0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04								0.001未満				
17	ジクロロメタン	0.02								0.001未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01								0.001未満				
19	トリクロロエチレン	0.01								0.001未満				
20	ベンゼン	0.01								0.001未満				
21	塩素酸	0.6		0.06未満			0.08			0.09			0.08	
22	クロロ酢酸	0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
26	臭素酸	0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
30	ブロモホルム	0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1								0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
34	鉄及びその化合物	0.3								0.03未満				
35	銅及びその化合物	1								0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200								4.9				
37	マンガン及びその化合物	0.05								0.005未満				
38	塩化物イオン	200	3.4	3.4	4.4	3.4	3.6	3.2	3.2	2.8	3.0	3.1	3.3	3.2
39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300								26.7				
40	蒸発残留物	500								47				
41	陰イオン界面活性剤	0.2								0.02未満				
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
45	フェノール類	0.005								0.0005未満				
46	有機物（全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3	0.2	0.2	0.2	0.6	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
47	ｐＨ値	5.8～8.6	6.17	6.24	6.23	6.53	6.27	6.02	6.13	6.13	6.21	6.35	6.4	6.36
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水場所　：　弘善寺　　試料名　：　浄水

採水日	4/25	5/18	6/22	7/20	8/17	9/21	10/19	11/16	12/21	1/25	2/15	3/15
採水時刻	9:20	10:07	10:20	11:05	9:40	10:00	10:47	10:25	10:00	10:00	9:58	10:30
前日天候	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	曇	雪	晴	晴
当日天候	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇
気温（℃）	22.0	22.0	21.0	36.0	26.0	24.0	29.0	15.0	11.0	4.0	8.0	11.0
水温（℃）	20.6	21.8	22.0	29.0	29.0	25.9	25.1	20.6	14.3	4.3	10.2	12.9

No.	測　定　項　目	基準値(mg/L)	検　査　結　果											
1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003								0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005								0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	0.01								0.001未満				
6	鉛及びその化合物	0.01								0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	0.01								0.001未満				
8	六価クロム化合物	0.05								0.005未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10								0.47				
12	フッ素及びその化合物	0.8								0.08				
13	ホウ素及びその化合物	1		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002								0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04								0.001未満				
17	ジクロロメタン	0.02								0.001未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01								0.001未満				
19	トリクロロエチレン	0.01								0.001未満				
20	ベンゼン	0.01								0.001未満				
21	塩素酸	0.6		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	
22	クロロ酢酸	0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06		0.002			0.001未満			0.001			0.001未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.003			0.004			0.003			0.002	
26	臭素酸	0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1		0.008			0.008			0.006			0.004	
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.003			0.002			0.002			0.002	
30	ブロモホルム	0.09		0.001未満			0.002			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1								0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
34	鉄及びその化合物	0.3								0.03未満				
35	銅及びその化合物	1								0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200								10.1				
37	マンガン及びその化合物	0.05								0.005未満				
38	塩化物イオン	200	6.4	6.0	7.0	6.5	8.1	7.0	6.6	7.2	6.8	7.0	7.1	6.9
39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300								36.3				
40	蒸発残留物	500								81				
41	陰イオン界面活性剤	0.2								0.02未満				
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
45	フェノール類	0.005								0.0005未満				
46	有機物（全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3	0.3	0.3	0.4	0.7	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
47	ｐＨ値	5.8～8.6	7.09	7.18	7.09	6.95	7.01	6.86	6.86	6.93	7.05	7.19	7.22	7.14
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

採水場所　：　保田稔一宅　　試料名　：　浄水

採水日	4/25	5/18	6/22	7/20	8/17	9/21	10/19	11/16	12/21	1/25		
採水時刻	9:00	9:15	10:00	10:20	9:00	9:25	11:07	13:35	9:30	9:40		
前日天候	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	曇	雪		
当日天候	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴		
気温（℃）	24.0	27.0	21.0	33.0	28.0	25.0	26.0	13.0	11.0	4.0		
水温（℃）	17.2	19.3	21.0	23.0	24.0	22.1	24.0	19.5	14.0	8.0		

No.	測　定　項　目	基準値(mg/L)	検　査　結　果											
1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	カドミウム及びその化合物	0.003								0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	0.0005								0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	0.01								0.001未満				
6	鉛及びその化合物	0.01								0.001				
7	ヒ素及びその化合物	0.01								0.001未満				
8	六価クロム化合物	0.05								0.005未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04		0.004未満			0.004未満			0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10								0.65				
12	フッ素及びその化合物	0.8								0.08				
13	ホウ素及びその化合物	1		0.1未満			0.1未満			0.1未満				
14	四塩化炭素	0.002								0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05		0.005未満			0.005未満			0.005未満				
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04								0.001未満				
17	ジクロロメタン	0.02								0.001未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01								0.001未満				
19	トリクロロエチレン	0.01								0.001未満				
20	ベンゼン	0.01								0.001未満				
21	塩素酸	0.6		0.06未満			0.06未満			0.06未満				
22	クロロ酢酸	0.02		0.002未満			0.002未満			0.002未満				
23	クロロホルム	0.06		0.001未満			0.001未満			0.001未満				
24	ジクロロ酢酸	0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満				
25	ジブロモクロロメタン	0.1		0.001未満			0.001未満			0.001未満				
26	臭素酸	0.01		0.001未満			0.001未満			0.001未満				
27	総トリハロメタン	0.1		0.001未満			0.001未満			0.001未満				
28	トリクロロ酢酸	0.03		0.003未満			0.003未満			0.003未満				
29	ブロモジクロロメタン	0.03		0.001未満			0.001未満			0.001未満				
30	ブロモホルム	0.09		0.001未満			0.001未満			0.001未満				
31	ホルムアルデヒド	0.08		0.008未満			0.008未満			0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物	1								0.1未満				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2		0.02			0.02未満			0.02未満				
34	鉄及びその化合物	0.3								0.03未満				
35	銅及びその化合物	1								0.1未満				
36	ナトリウム及びその化合物	200								9.5				
37	マンガン及びその化合物	0.05								0.005未満				
38	塩化物イオン	200	9.2	8.3	8.2	8.4	8.2	9.5	8.8	8.8	3.3	3.3		
39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300								37.1				
40	蒸発残留物	500								79				
41	陰イオン界面活性剤	0.2								0.02未満				
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02		0.005未満			0.005未満			0.005未満				
45	フェノール類	0.005								0.0005未満				
46	有機物（全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	3	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2		
47	ｐＨ値	5.8～8.6	6.60	6.74	6.80	6.62	6.63	6.45	6.51	6.51	6.70	6.79		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5度	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満		
51	濁度	2度	0.1	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		