

質問回答書

令和7年度 社交金 第2号-2 南山スポーツ公園野球場周辺整備工事（スコアボード）				令和 7年10月 3日
				日高川町教育委員会
質疑番号	図面番号等	質 疑	回 答	
①	その他	設計業者の日本セック㈱からスコアボードの納期が6ヶ月かかるとのこと です。工期延長可能でしょうか。	年度内工事であるので、1ヶ月間（令和8年3月31日まで）の延長は可能で す。	
②	設計内訳書、図面	スコアボードの支柱を取付けるアンカーの支持をお願いします。	4-M16ですが、アンカーについては、スコアボードとセットの専用となっ ております。スコアボードメーカーにご確認ください。	